



ООО «ГРАНИТ»

г. Лахденпохья, Республика Карелия.



**ПАСПОРТ №**

**на песок гранитный фракции 0-5 мм из отсевов дробления для строительных работ**

**ГОСТ 8267-93**

«25» марта 2016 г.

Наименование и адрес потребителя: \_\_\_\_\_

Номер партии: \_\_\_\_\_

Количество щебня: \_\_\_\_\_

**КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

1. Размер фракции: 0-5 мм.
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 7,40 % в том числе глины в комках: 0 %
3. Насыпная плотность щебня: 1,456
4. Зерновой состав:

Размер сит, мм.	Частичные остатки, %	Полные остатки, %	Прошло через сито, %
10	0,00	0,00	100,00
5	8,02	8,02	91,98
2,5	34,63	42,64	57,36
1,25	12,82	55,46	44,54
0,63	13,30	68,77	31,23
0,315	9,82	78,59	21,41
0,16	8,72	87,31	12,69
0,071	5,29	92,60	7,40
<0,071	7,40	100,00	0,00

5. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня 220 Бк/кг
6. Наименование месторождения: «**Яккима-2**»

**Заключение:** песок гранитный фракции 0-5 мм, из отсевов дробления- повышенной крупности, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 и пригоден для производства строительных работ.

Начальник цеха \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ **Белый Р.А.**